


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Spenner GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
59597 Erwitte

Besucher-/Paketanschrift:
Rotthauer Str. 21
45879 Gelsenkirchen

Zentrale + 49 (0) 209 9242-0
Durchwahl + 49 (0) 209 9242-274
Telefax + 49 (0) 209 9242-212
E-Mail p.pachecomoreno@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: **K-415292-26-PPM**
Ansprechpartner: Patricia Pacheco Moreno
Verlängerung: K-344664-21-Sf

Gelsenkirchen, 21.05.2026

PRÜFZEUGNIS

gemäß DVGW Arbeitsblatt W 347 "Hygienische Anforderungen
an zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich"
(Stand 2006-05)

Erzeugnis: CEM I 52,5 N (tb)

Prüfkörper: Prismen (grau)

Prüfergebnis:

Die o.g. Prüfkörper erfüllen gemäß Prüfbericht-Nr.: **K-344664-21-Sf vom 17.05.2021** die Anforderungen nach dem DVGW Arbeitsblatt W 347 (Stand 2006-05) für folgende(n) Anwendungsbereich(e), sofern hierzu technisch geeignet:

| Anwendungsbereiche | Werkstoffe und Bauteile | Prüfergebnis |
|--------------------|---|--------------|
| I | Zementmörtelauskleidungen für Guss- und Stahlrohre | erfüllt |
| II | Betonrohre \geq DN 300, Betonbehälter, Zementmörtel für Behälterauskleidungen | erfüllt |
| III | Fliesenkleber, Fugenmörtel, Zementmörtelauskleidungen für Formstücke, Reparaturmörtel | erfüllt |
| IV | Betonbauteile in Trinkwasserschutzonen I, II oder III | erfüllt |

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum und endet bei unveränderten Voraussetzungen am **17.05.2031**.

Der Direktor des Hygiene-Instituts
i. A.

P. Pacheco Moreno
(gescannte Unterschrift)

Patricia Pacheco Moreno
Laborleitung der Abteilung für
wasserhygienische Materialprüfungen



Dieses Dokument ist digital freigegeben.

Die Begutachtung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei Veränderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffs oder an den Verarbeitungsbedingungen.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt.-ID: DE125018356
Vertretungsberechtigte: Prof. Dr. Frank Obenaus (Vorsitzender), Joachim Löchte (stellv. Vorsitzender), Dr. Thomas-Benjamin Seiler (geschäftsführ. Vorstand)